



FOTO: WILLEM WESTERMANN

LANDELIJKE REGELS VOOR BRANDVEILIGHEID NIET-BOUWWERKEN

Brandveiligheid buitenshuis en op locatie

Elk locatieproject of evenement kent het probleem: de regels voor brandveiligheid zijn overal net even anders. Die lokale verschillen zijn sinds 1 januari 2018 opgelost door het landelijk geldende Besluit BGBOP. | TEKST: WILLEM WESTERMANN |

Een paar jaar geleden zijn de regels voor brandveiligheid in gebouwen, neergelegd in plaatselijke bouwverordeningen, al omgebouwd naar landelijke wetgeving. Eerst in het Gebruiksbesluit, daarna in het Bouwbesluit. Daardoor ontstond eenduidigheid. Aan een soortgelijk proces voor alles wat niet als bouwwerk geldt, is de afgelopen jaren hard gewerkt. Vanaf 1 januari 2018 is ook hiervoor nationale wetgeving: het *Besluit brandveilig*

gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Besluit BGBOP). Dit besluit bevat een verzameling regels voor brandveiligheid van de zogeheten 'overige plaatsen'. Het betreft dus plaatsen waarop niet al andere brandveiligheidswetgeving van kracht is. Daaronder kan een festivaltent vallen, maar ook een plein of weiland waar een evenement wordt neergezet. Andere 'overige plaatsen' zoals jachthavens en recreatieterreinen vallen ook onder deze wetgeving.

De regelgeving stond voorheen in de lokale brandbeveiligingsverordening. Die is op 1 januari grotendeels vervalLEN. Lokale afwijkingen mogen alleen nog maar als dat een doel dient dat niet al in deze landelijke regelgeving is opgenomen. In de praktijk zullen alleen de bepalingen over de administratieve boete in de lokale verordening blijven staan. Vanaf heden zijn er eenduidige regels die, zoals altijd, de Nederlander geacht wordt te kennen. Indien bepaalde

grenswaarden overschreden worden, meld je dat bij de gemeente, het bevoegd gezag. Bij de meldingen kun je denken aan meer dan 150 mensen in een verblijfsruimte, het organiseren van nachtverblijf, of het bedrijfsmatig of het voor verzorging aanwezig zijn van jonge kinderen of mindervaliden. In de melding moet voldoende informatie worden gegeven, zodat het bevoegd gezag eruit kan opmaken wat er wanneer op welke wijze gebeurt en welke maatregelen daarvoor getroffen zijn. Dat beoogde gebruik mag in principe 28 dagen na de melding ingaan. Er is dus sprake van een vermindering van regeldruk omdat er geen gebruiksvergunningssystematiek meer is. Ook hoeft er niet dubbel gewerkt te worden. Als het gaat om gegevens die reeds zijn ingediend, bijvoorbeeld voor een evenementenvergunning, hoeven die gegevens niet nogmaals ingediend te worden en kan de melding achterwege blijven.

Gelijk niveau

Net als bij toepassing van het Bouwbesluit is er sprake van gelijkwaardigheid. Indien op een andere wijze dan in het besluit aangegeven een gelijk niveau van veiligheid bereikt kan worden en daarover overeenstemming is met het bevoegd gezag, in de praktijk is dat meestal de brandweer, dan is dat ook toegestaan.

Hekken

Het is belangrijk te beseffen dat niet alles onder eenzelfde regime valt. Er wordt gekeken naar de risico's op plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. In een verblijfsruimte voor personen gelden zwaardere regels dan op een plek waar mensen buiten staan. Logisch als je beseft dat het om brandveiligheid gaat. Maar indien er hekken om de locatie heen staan, of als

er een andere ruimtelijke begrenzing is, dan zijn er ook voor de plaats zelf al allerlei bepalingen.

In de inhoudelijke hoofdstukken van het besluit wordt achtereenvolgens gekeken naar bouwtechnische aspecten, installaties, de organisatie en aspecten van gebruik. Bij de bouwtechnische voorschriften wordt gekeken naar de

In een verblijfsruimte voor personen gelden zwaardere regels dan op een plek waar mensen buiten staan

vluchtroutes, die uiteraard voldoende veilig moeten zijn om te kunnen vluchten. Er zijn bepalingen voor de vloerafscheiding, leuning, het overbruggen van hoogteverschillen en de uitvoering van een trap of hellingbaan waarover gevlucht kan worden. Daarnaast zijn er regels voor de beperking van brand en rook. Dit betekent dat er ook over compartimentering wordt gesproken en de maximale maat van een compartiment.

Bij installaties en organisatie kan worden gedacht aan methoden om brand te ontdekken, mensen te waarschuwen, (nood)verlichting en vluchtwegindicatie. Vaak is aangesloten bij de bepalingen van het Bouwbesluit, maar waar dat vanwege tijdelijk gebruik niet logisch is, kan daarvan worden afgeweken.

Voor de organisatie is het belangrijk het aspect 'basishulpverlening' te noemen. Indien een plaats in georganiseerd verband wordt gebruikt en de grenswaarden zodanig zijn dat er een melding wordt gedaan, moet de organisatie zich ook richten op aspecten die wij kennen als BHV (bedrijfs-hulpverlening). Niet toevallig dezelfde

afkorting, maar de basishulpverlening strekt zich nadrukkelijk ook uit over de bezoekers. Waar die in een regulier bedrijf met een gebouw als tijdelijk, als passanten, worden gezien, zijn ze in het Besluit BGBOP hoofdonderwerp. Daarmee mogen evenementorganisatoren en andere gastheren en -vrouwen zich aangesproken voelen. Bij de voorschriften inzake gebruik tenslotte komt veel terug van wat ook al bij gebouwen bekend is wat betreft aankleding, brandgevaarlijke stoffen, het plaatsen van stoelen, de capaciteit van doorgangen en de afstand die moet worden gehouden van sommige objecten. Aandacht is er ook voor de doorstroomcapaciteit van doorgangen en voor de aanwezigheid van brandbare materialen in de compartimenten; daarvan het liefst zo min mogelijk. <<



Bij de voorschriften inzake gebruik komt veel terug van wat ook al bij gebouwen bekend is.

FOTO: WILLEM WESTERMANN